

ООО СП «ЛИФТЕК»
Россия, 143005, г. Одинцово
б-р Маршала Крылова, д.7
т. (495) 591-53-73
ф. (495) 591-12-31
www.liftec-sp.ru
e-mail: info@liftec-sp.ru

ЛИФТЫ & ЭСКАЛАТОРЫ
ПРОИЗВОДСТВО • МОНТАЖ • СЕРВИС



Исх. № 453 от 04.05.2018

Вх. № _____

Директору
ООО АГЕНТСТВО «ТАЛИОН»

Кабаковой З.Н.

E-mail: 511243@mail.ru

Уважаемая Зоя Николаевна!

На обращение Вашей организации, поступившей в ООО СП «ЛИФТЕК» 04.05.2018, о некорректной работе лифтов, установленных по адресу: г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 3А, п. 2, сообщаю.

Работники ООО СП «ЛИФТЕК» 04.05.2018 проверили работу лифтов, установленных в названном подъезде.

Лифты находятся в технически исправном состоянии, обеспечивающем их использование по назначению.

Работа лифтов происходит в соответствии с алгоритмом, установленным заводом-изготовителем – на сигнал вызова приходит ближайший лифт.

В Правилах пользования лифтом не указано, что диспетчер может или обязан вызвать «грузовой» лифт.

Грузовзвешивающее устройство лифта грузоподъемностью 630 кг. работает в штатном режиме.

Изменение режима вызова лифтов возможно после консультации с заводом-изготовителем.

При необходимости замены (приобретения) дополнительного оборудования ООО СП «ЛИФТЕК» готово выполнить дополнительные работы в рамках отдельного договора.

/ Главный инженер

С.В. Куликов